

- INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE -  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17065 durch die DAkkS akkreditierte  
 Prüf- und Zertifizierungsstelle. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20  
 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

Institut für Wand- und Bodenbeläge  
 Säurefliesner-Vereinigung e.V. · Postfach 1254 · 30928 Burgwedel



Gegr. 1941

Europäische  
 Forschungsgemeinschaft

E-Mail: [Catania@pcp-corp.de](mailto:Catania@pcp-corp.de)

PcP. Deutschland GmbH  
 Herrn Piero Catania  
 Duisbergstraße 13  
 58339 Breckerfeld

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
		Schu/ke	16.05.2022

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen  
 gemäß DIN EN 16165, Anhang A (ehemals DIN 51097)**

Unsere Auftragsnummer: 9721/22

Sehr geehrter Herr Catania,

unter Bezugnahme auf Ihre Untersuchungsaufträge vom 08.04.2022 möchten wir Sie nachfolgend über die  
 zwischenzeitlich ermittelten Ergebnisse informieren:

Prüfgegenstand	Winkelwert $\alpha_{\text{barefoot}}$	Bewertungsgruppe nach DIN EN 16165, Anhang A
<b>9721/22/01</b> Artikelbez.: Optimo - Schwimmbadstufen aus Edelstahl Farbe: Edelstahl - natur Oberfläche: genoppte Oberflächenstruktur (Düsenlochung: d= 5/10 mm; h= 1 mm; Mittenabstand 15 mm), walzblank	<b>32°</b>	<b>C</b>
<b>9721/22/02</b> Artikelbez.: Optimo - Schwimmbadstufen aus Edelstahl Farbe: Edelstahl - elektrolytisch poliert Oberfläche: genoppte Oberflächenstruktur (Düsenlochung: d= 5/10 mm; h= 1 mm; Mittenabstand 15 mm)	<b>13°</b>	<b>A</b>
<b>9721/22/03</b> Artikelbez.: Optimo - Schwimmbadstufen aus Edelstahl Farbe: Edelstahl - gebeizt Oberfläche: genoppte Oberflächenstruktur (Düsenlochung: d= 5/10 mm; h= 1 mm; Mittenabstand 15 mm), gebeizt	<b>32°</b>	<b>C</b>
<b>9721/22/04</b> Artikelbez.: Optimo - Schwimmbadstufen aus Edelstahl Farbe: Edelstahl - glasperlengestrahlt Oberfläche: genoppte Oberflächenstruktur (Düsenlochung: d= 5/10 mm; h= 1 mm; Mittenabstand 15 mm)	<b>33°</b>	<b>C</b>



Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: [info@saeurefliesner.de](mailto:info@saeurefliesner.de)

Sparkasse Hannover · IBAN DE35250501801050200235 · BIC SPKHDE2HXXX

Postbank Hannover · IBAN DE88250100300028203300 · BIC PBNKDEFF · Amtsgericht Hannover, VR 120151

USt.-Ident.-Nr.: DE 115040668 · Finanzamt Burgdorf, St.Nr. 16/200/04345

Bitte teilen Sie uns bis zum 30.05.2022 mit, ob Sie die Ausstellung von Prüfzeugnissen wünschen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Sachbearbeiter



Dipl.-Ing. Peter Schuster