

Zertifikat

Nr. IFA 2304074

vom 06.11.2023



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber)

PcP. Deutschland GmbH
Duisbergstraße 13
58339 Breckerfeld

Produktbezeichnung:

Blechprofilrost aus Stahl, verzinkt

Typ:

Cube Blechprofilrost - Typ Cube 30/Oyster

Prüfgrundlage:

DIN EN 16165:2023-02 Anhang B
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung
durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten -
Fußböden; Ausgabe: März 2022

DIN 51130:2023-03 - Prüfung von Fußböden -
Bestimmung des Verdrängungsraums

Zugehöriger Prüfbericht:

Nr.: 2023 21690/3210 vom 06.11.2023 - IFA Sankt Augustin

Weitere Angaben:

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der
Bewertungsgruppe R12/V10 gefordert werden.

Bemerkungen:

Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum
zu verwenden.

Dieses DGUV Test-Zertifikat ersetzt das Zertifikat mit der Nummer 2304074
vom 14.06.2023.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.

Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **11.07.2028**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer

DGUV Test Zeichen

